





Złącze kablowo-pomiarowe wykonane będzie zgodnie z warunkami przyłączenia wg OSD (poza opracowaniem)



Złącze kablowo-pomiarowe wykonane będzie zgodnie z warunkami przyłączenia wg OSD (poza opracowaniem)



<b>INSTALACJA WEWNĘTRZNA</b> <b>SYSTEM SIECI: TN-S</b> <b>3NPE-50Hz-230/400V</b>	
<b>DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN:</b> <b>SAMOCZYNNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA</b>	
<b>ROZDZIELNICA</b>	<b>TG-2</b>
<b>POSZYNIOWANIE/ PRĄD</b>	250A
<b>KLASA OCHRONNOŚCI</b>	IKL OCHRONNOŚCI
<b>WYSOKOŚĆ</b>	1000
<b>SZEROKOŚĆ</b>	600
<b>GŁĘBOKOŚĆ</b>	800
<b>P</b>	IP 30
<b>ZASILANIE - GÓRA/DÓŁ</b>	Z GÓRY
<b>ODPŁYWY - GÓRA/DÓŁ</b>	Z DOLU

ROZDZIELNICA	TG-2
DOZNYNOWANIE/ PRĄD	250A
KLASA OCHRONNOŚCI	1 KL. OCHRONNOŚCI
WYSOKOŚĆ	1000
SZEROKOŚĆ	600
GLEBOKOŚĆ	400
P	IP 30
ZASILANIE - GÓRA/DÓŁ	Z GÓRY
ODPŁYWY - GÓRA/DÓŁ	GÓRA


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.  
Komisji Edukacji Narodowej przy ul.  
Gołcowskiej 4 w W-wie

Abundo Space sp. z o.o.  
ul. Pańska 96, lok 83  
00-837 Warszawa

podmiot projektowania architektura

autorzy projektu

mgr inż. Mariusz Krupczyński  
nr upr Wa-442/94

mgr inż. Aleksandra Kosobudzka

projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji  
w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
im. Komisji Edukacji Narodowej

adres projektu

ul. Gołcowska 4  
03-010 Warszawa

branża

ELEKTRYCZNA

schemat rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-2

Data opracowania

30.09.2023

Status projektu

zakończony

format pliku

dxf

PROJEKT WYKONAWCY

numer rysunku

23-053\_BIB\_PW\_IE\_S01