LEGENDA	
	Wypust jednofazowy (zapas 1.5m)
	Wypust trójfazowy (zapas 1.5m)
PWP	Pożarowy wyłącznik prądu - przycisk uruchamiający, z cert. CNBOP

PIĘTRO 1			Measured Area
201	MAGAZYNKSIĄŻEK 1	GRES PRZEMYSŁOWY	46,51m2
202	MAGAZYNKSIĄŻEK 2	GRES PRZEMYSŁOWY	45,94m2
203	MAGAZYNKSIĄŻEK 3	GRES PRZEMYSŁOWY	95,48m2
204	CZYTELNIANAUKOWA	GRES	45,29m2
205	TOALETA-N	TERAKOTA	3,48m2
206	TOALETA-D	TERAKOTA	13,19m2
207	TOALETA-M	TERAKOTA	15,36m2
208	KORYTARZ	GRES	17,56m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - SUMA PKN BETWEEN AXIS MIDDPARTITIONS		282,81m2
209	HALL	GRES	60,48m2
210	KOMUNIKACJA	GRES	9,36m2
211	CZYTELNIA	GRES	94,81m2
212	CZYTELNIASPECJALISTYCZNA 1	GRES	76,42m2
213	CZYTELNIASPECJALISTYCZNA 2	GRES	68,06m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - CZĘŚCIOWOPROJEKTOWANA		309,13m2
	PIĘTRO I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		**591,91m2**

PARTER / POWIERZCHNIACAŁKOWITA	**710,59m2**
POWIERZCHNIACAŁKOWITA-CZĘŚĆWODZIPRZEDTAWIANA	345,37m2
POWIERZCHNIACAŁKOWITA-CZĘŚĆNOWOPROJEKTOWANA	365,22m2
PARTER / KUBATURA	**2558,12m3**
KUBATURA-CZĘŚĆWODZIEPRZEDTAWIANA	1243,33m3
KUBATURA-CZĘŚĆNOWOPROJEKTOWANA	1314,79m3

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NUMER	DATA	TREŚĆ	

Inwestor
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w W-wie

Jednostka projektowa wykonawcza
Abundo Space sp. z o.o.
ul. Pańska 96, lok.83
00-837Warszawa

Autorzy projektu
mgr inż. Mariusz Krupczyński
nr upr. Wa-442/94
mgr inż. Aleksandra Kosobudzka

Nazwa projektu
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres projektu
ul. Gocławska 4
03-810 Warszawa

Branża
ELEKTRYCZNA

Tytuł
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT PIĘTRA 1

Data opracowania
30.09.2023

Skala oryginału wydruku/format papieru
1:50

Etap opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY

Numer rysunku
23-053_BIB_PW_IE_R01